

Gemeente Goirle
De heer Ludwig
Postbus 17
5050 AA GOIRLE

NR. 2011001667		
AFD.		
16 MAART 2011		
KOPIE		B&W

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	: 11 maart 2011	behandeld door	: Nanette van der Ven
ons kenmerk	: Z1302 / U4246	doorkiesnummer	: (040) 255 82 87
uw kenmerk	: e-mail 1 februari 2011	e-mail adres	: nvdven@dommel.nl
onderwerp	: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Boschkens-Surfplas (fase 5) Goirle	bijlagen	: -
		verzonden	: 14 MAART 2011

Geachte heer Ludwig,

Op 2 februari 2011 stuurde u mij de bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan Boschkens-Surfplas. Hierbij geef ik u mijn zienswijze op het plan.

Op 22 november 2010 hebben wij onze reactie op het voorontwerp bestemmingsplan gegeven. Deze reactie is deels in het ontwerp bestemmingsplan verwerkt.

1. In de nota van inspraakreactie staat aangegeven dat in de plantoelichting zal worden verduidelijkt welk deel van de verharding rechtstreeks afwatert naar de surfplas. Ondanks enkele tekstuele aanpassingen in de waterparagraaf blijft dit punt onduidelijk. Ik verzoek u dan ook dit tekstueel, of door middel van een afbeelding inzichtelijk te maken.
2. De wadi's en infiltratieriolering in fase 5 hebben een bergingstekort van 502 m³. Zoals in de nota van inspraak staat aangegeven zal dit tekort echter geleidelijk gaan optreden. Indien er een tekort aan waterberging ontstaat zal dit worden opgevangen door toekomstige berging in fase 6, de ecologische zone en/of de surfplas. In het totaal bezien is er dus altijd voldoende berging aanwezig. Ik verzoek u wel om de bovenstaande uiteenzetting ook in de waterparagraaf onder het kopje waterberging nader te verwoorden.
3. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat er ter plaatse van peilbuis 2 een ernstige verontreiniging met nikkel en zink in het grondwater is waargenomen. Ik verzoek u in de waterparagraaf hier aandacht aan te besteden, waarbij het uitgangspunt is dat verdere verspreiding van de verontreiniging wordt voorkomen.



Ik ga ervan uit dat ik u hiermee heb voorzien van een duidelijke reactie.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Nanette van der Ven. Zij is bereikbaar via bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



Edwin van der Schoot
procesmanager Externe planvorming