

AANTEKENEN

Aan de gemeenteraad van Goirle
Postbus 17
5050 AA GOIRLE

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
27 november 2013

Doorklesnummer
06-11005727

Ons kenmerk
PJW 13.13.4870

Uw kenmerk

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Sportpark Van den Wildenberg"

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 6 november 2013, nr. 30051, blijkt dat het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het plangebied liggen een tweetal 66,2 bar hoofd aardgastransportleidingen en een 40 bar regionale aardgastransportleiding van ons bedrijf.



NR 2013006572		
AFD		
28 NOV 2013		
KOPIE Raad		B&W

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 27 november 2013

Ons kenmerk: PJW 13.13.4870

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Sportpark Van den Wiidenberg"

Verbeelding

Belemmeringenstrook

Wij hebben geconstateerd dat voor alle aardgastransportleidingen in het plangebied een belemmeringenstrook is opgenomen van 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding. Wij merken op dat wettelijk¹ is bepaald dat het voldoende is om voor de regionale aardgastransportleiding een belemmeringenstrook van 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding op te nemen.

Wij verzoeken u daarom een differentiatie aan te brengen tussen de 40 bar leiding (ter hoogte van de Spoorbaan) en de 66,2 bar leidingen (ter hoogte van de Tijvoortsebaan).

Hoogachtend,



B. Changoe
Juridisch medewerker

¹ Artikel 14 Besluit externe veiligheid buisleiding juncto artikel 5 Regeling externe veiligheid buisleidingen in samenhang met artikel 5 van de Revb.