

Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

Aan:	Gemeenteraad
Portefeuillehouder:	Peter van Dijk
Vragen gesteld door:	Pro Actief Goirle
Onderwerp:	Beantwoording raadsvragen ex art. 89 RvO PAG inzake status grondverzakking in de Dieze in wijk de Hellen
Datum:	19 april 2024

Op 11 april 2024 ontvingen wij vragen ex art. 89 RvO PAG inzake status grondverzakking in de Dieze in wijk de Hellen. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden:

1. In wijk de Hellen hebben zich binnen 9 maanden inmiddels 4 ons bekende gevallen voorgedaan met verzakkingen van de bestrating.

Is de wethouder zich bewust van de risico's die de bewoners van de straat hebben gelopen?

Ja, de wethouder is zich daarvan bewust. Door de aanwezigheid van ondergrondse afvoerleidingen in combinatie met een hogere grondwaterstand bestaat er altijd een risico op ontstaan van zinkgaten. Onder normale weersomstandigheden komen zinkgaten bijna nooit voor.

2. Hebben zich persoonlijke ongelukken voorgedaan?

Nee, voor zover bij ons bekend zijn er geen persoonlijke ongelukken als gevolg van de verzakkingen. Wel hebben we een melding ontvangen van een fietser die letsel heeft opgelopen na een val bij de wegafzetting in De Zoom. De gemeente heeft telefonisch contact opgenomen met de moeder van deze persoon.

3. Is er materiele schade opgetreden aan voertuigen?

Nee, voor zover bekend is er geen directe materiele schade aan voertuigen. Wel is een vrachtwagen vast komen zitten in het zinkgat in De Zoom. Een takelwagen is gekomen om de vrachtwagen uit de verzakking te tillen.

4. Er hebben inmiddels 2x herstelwerkzaamheden binnen een half jaar plaatsgevonden op dezelfde locatie voor de Dieze 19. Is de oorzaak van de verzakkingen bekend op deze locatie?

Ja, de oorzaak van de verzakking was een defect aan de rioolput, dit is hersteld. Door de hoge grondwaterstand heeft de aannemer de bodem niet volledig kunnen verdichten daarom is de bestrating toch verzakt. Bij de tweede melding is de put gecontroleerd op nieuwe lekkage, dit was niet het geval. Verzakking is aangevuld en bestrating hersteld.

5. Verder hebben zich soortgelijke verzakkingen voorgedaan op de T-splitsing van de De Dommel en De Mark en op de T-splitsing van De Zoom en De Dieze. Foto's zijn bijgevoegd van de betreffende locaties.

Ja, deze verzakkingen zijn bekend.

- Locatie t-splitsing De Dommel en De Mark, lekkage is gedicht en verzakking verholpen. Wanneer de grondwaterstand gezakt is zullen we hier de buis nog vervangen.
- Locatie t-splitsing De Dieze en De Zoom, lekkage is nog niet verholpen, offerte voor herstel is ontvangen. Zodra de grondwaterstand gedaald is kan een volledige reparatie uitgevoerd worden en de bestrating worden hersteld.

6. Wat is de kans op soortgelijke situaties in de toekomst?

De kans op soortgelijke situaties in de toekomst is moeilijk te voorspellen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals droogte, hevige regenval of hogere grondwaterstanden. Ook is er een risico door menselijke activiteiten zoals oppompen van grondwater of bouwactiviteiten.

7. Is er mogelijk een andere structurele oorzaak voor de verzakkingen, omdat er binnen een half jaar 4x in hetzelfde wijkdeel van de Hellen, op circa 50 meter afstand van elkaar problemen zijn optreden?

Verband tussen de genoemde gevallen zal gezocht moeten worden in de leeftijd van het rioolstelsel en de hogere grondwaterstand in het gebied.

8. Is er mogelijk sprake van een structureel probleem met de onderliggende infrastructuur met bijbehorende herstelkosten voor de gemeente Goirle?

Nee, er is geen sprake van een structureel probleem.

9. Zo ja, wat is de structurele oorzaak van de verzakkingen?

Niet van toepassing, zie antwoord vraag 8.

10. Wat verwacht de gemeente wat de kosten zullen zijn voor de herstelwerkzaamheden in wijk de Hellen?

De verwachte kosten voor deze genoemde verzakkingen liggen tussen € 8.000,- en € 10.000,-
