

Vraag van Gezond Verstand Goirle Riel: Kan er een onderbouwing van de kosten van verduurzaming worden gegeven?

Antwoord:

1. Sporthal De Vendelier

De kosten voor investering in sporthal De Vendelier zijn geraamd op € 353.000.

Benodigde investering De Vendelier	
Uitgangspunten	
vervangen dakbedekking gymzaal	
nieuwe isolatie op het dak van gymzaal (Pir 140 mm R-waarde 6,6	
vervangen CV ketels door warmtepompen en warmteboilers	
installeren luchtbehandelingssystemen beide hallen	
installeren zonnepanelen naar gelang behoefte	
omschrijving	kosten (feb 2025)
102 zonnepanelen incl materialen en plaatsing	22.076
vernieuwen dak kleine zaal en isolatie	54.450
warmtepompen	139.755
Luchtbehandeling	108.295
subtotaal	324.576
eigen werkzaamheden + onvoorzien	28.400
TOTAAL	353.047

2. Sporthal De Wissel

Kosten voor investering in sporthal De Wissel zijn geraamd op € 249.260. Hieronder de onderbouwing.

Uitsplitsing totale investeringen Sporthal De Wissel		
Plat dak Kantine en kleedlokalen vervangen en isoleren.	€	38.000
Warm dak Rd 3,65		
Verduurzaam het platte dak met Silicone Roofing TG (eigen arbeid)	€	5.000
Verwarming d.m.v. 3 warmtepompen en warm water d.m.v. elektrische Boiler 600 liter	€	54.000
Vervanging ingang en voorgevel beheerdersruimte voorzien met HR++ glas	€	33.000
Bedrijfsbatterij 50 kWh	€	26.000
Isolatie op basis van warmtekamera en isolatie spouwmuur	€	15.000
Sporthal TL verlichting vervangen door LED TL verlichting	€	10.000
Electra: verdeelinrichting aanpassen en voeding leggen t.b.v. warmtepompen	€	15.000
Onvoorzien	€	10.000
Totaal excl. BTW	€	206.000
BTW 21%	€	43.260
Totaal incl. BTW	€	249.260